

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 03-118-6 SVGW

Antragsteller / Hersteller: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld

Vertreter / Vertreiber: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **03-118-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Rohrkupplungen: Lösbare Glattröhreverbinder für Rohre aus Metall

Bezeichnung: SERTO SO

Typen:

G (Ms) SO	00030 bis 42721
M (Ms) SO	41021 bis 44021
M (SS) SO	51021 bis 53621

Nennweite: DN 4 – 22 (Typ G (Ms) SO), DN 2 – 35 (Typ M (Ms) SO), DN 4 – 28 (Typ M (SS) SO)

Anschlüsse: Glattröhreverbinder, Gewinde nach EN 10226-1

Zertifizierungsgrundlage: DIN 3387-1 (11/08)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.12.2023**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Verteilnetz
- einen Betriebsdruck von max. 25 bar auf Anlagen ohne Gewinde nach EN 10226-1
- Rohre aus Metall mit glatten Enden
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.3).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 24.10.2018