



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6370BS0476

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Caleffi S.p.A. Strada Regionale 229, Nr. 25, I-28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Vertreiber <i>distributor</i>	Caleffi S.p.A. Strada Regionale 229, Nr. 25, I-28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA (6370)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA mit Druckminderer und Wartungsabspernung
Modell <i>model</i>	Serie 574
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RP024616 vom 08.09.2016 (TEC) Kontrollprüfung Labor: AP-14-202-A-CONT vom 28.01.2015 (CST) Baumusterprüfung: vom 11.12.2007 (SVG) KTW-Prüfung: KA 0445/15 vom 09.05.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA METALLE (15.03.2017) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.12.2022 / 17-0518-WNV

71028-04-A-DE

10.11.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
574010; 574011	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Armaturengruppe: I, gem. AC13-608-2 vom 17.10.2013 (CST)

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
574010	ohne Kontrollhahn
574011	mit Kontrollhahn

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF20, OV20, NV20,SYR-DN20	NEOPERL GmbH