

BCG 30 E (ersetzt BCG 30)

Bei Wasserverlust bis 30 Liter täglich...

BCG 30 E Flüssigdichter beseitigt Wasserverlust bis **30 Liter** täglich in Heizungsanlagen die mit Öl, Gaskesseln, Gasthermen oder Brennwertgeräten betrieben werden. **BCG 30 E** muss bei Press-Systemen eingesetzt werden. **BCG 30 E** sorgt für einen elastischen Verschluss der Undichtigkeit (Ausdehnung).



BCG 30 E dichtet alle Materialien (Kunststoffe, Metalle, Press-Systeme, Fußbodenheizungen). **BCG 30 E** bildet einen elastischen Verschluss der Leckstelle bei einem Wasserverlust bis zu **30 Liter täglich**. **BCG 30 E** muss im System verbleiben! (Langzeitwirkung)! Die Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig. **BCG 30 E** wird mit einer Einfüllpumpe (BCG G 20 oder G 21 J) in den Heizkreislauf eingebracht.

Hinweis!

Bei ordnungsgemäßer Anwendung entstehen keine Schäden an Pumpen und Regelventilen. **Bei Undichtigkeiten in Feuerungs- oder Brennkammern bitte BCG 24, BCG Spezial oder BCG TD einsetzen.**

Gebrauchsanweisung:

Heizungsanlage undicht:

Siebe aus Schmutzfängern und Wärmemengenzählern sind auszubauen. Um die Dichtwirkung zu gewährleisten, müssen die Siebe ausgebaut bleiben. Alle Misch- und Heizkörperventile voll öffnen. Umwälzpumpen entlüften und in Betrieb lassen. Heizungswasser um die erforderliche Menge **BCG 30 E** absenken. **Den BCG 30 E Kanister gründlich schütteln.** Die erforderliche Menge **BCG 30 E** (siehe Tabelle S. 39) wird verdünnt über den KFE-Hahn eingebracht. Den Kanister entleeren und spülen, damit das Restprodukt eingesetzt wird. Die Heizungsanlage muss 7 Stunden in Betrieb bleiben. Die Abdichtung erfolgt je nach Voraussetzung in 1 oder mehreren Tagen.

Sicherheitsdaten von BCG 30 E:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten!

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Entsorgung:

Beim Entleeren von Heizungsanlagen, die mit BCG Dichtprodukten befüllt sind, ist keine Entsorgung erforderlich. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern.

Zusammensetzung:

Fasern, handelsgeheime Zusatzstoffe, Konservierungsmittel

Mischungsverhältnis:

1 Liter auf 100 Liter Heizungswasser. Eine Unterdosierung vermindert die Wirksamkeit.

Lagerfähigkeit:

2 Jahre, vor Frost schützen.

Bitte die Berechnungstabelle der Inhaltsmengen auf Seite 39 beachten!

Stand 02/2010

