



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9301AU2425

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	BWG Wasseraufbereitung GmbH Carl-Benz Straße 4, D-74321 Bietigheim-Bissingen
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filter in der Hausinstallation (9301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wechselfilter für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Bavaria
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1901407 vom 23.07.2019 (ÖFI) Baumusterprüfung: F0 018/07+019/07+020/07 vom 09.05.2008 (TZW) KTW-Prüfung: 1900722/7763/1H vom 27.11.2019 (ÖFI) UBA-Leitlinie: KA 0052/15 vom 15.06.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 024/15 vom 27.06.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	03.12.2024 / 19-0580-WNV



70028-04-A-DE

20.01.2020 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Bavaria 3/4"	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	
Bavaria 1"	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
Bavaria 1 1/4"	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Armaturengruppe: I