



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6371BR0496

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Heizungsfüllstation mit Systemtrenner CA (6371)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Baugruppe aus Druckminderer und Systemtrenner CA zur Befüllung von Heizungsanlagen, manuelle Nachfüllung
Modell <i>model</i>	FüllCombi CA 6828; FüllCombi CA Euro 6827
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KT 131/13 vom 17.12.2013 (TZW) Baumusterprüfung: ST 001/11 vom 06.08.2012 (TZW) Baumusterprüfung: ST 003/10 vom 14.10.2010 (TZW) KTW-Prüfung: KA 364/11 vom 30.11.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DIN EN 14367 (01.10.2005) DIN EN 1567 (01.01.2000) DIN EN 1213 (01.12.1999) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	13.12.2019 / 13-0647-WNV

FO02R-04 - DE

23.10.2014 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FüllCombi CA 6828	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	
FüllCombi CA Euro 6827	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF10, OV10	NEOPERL GmbH
NW-6330BR0050	Druckminderer für Kaltwasser	312 Euro plus/312 Euro plus	Hans Sasserath GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Außengewinde R 1/2