



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6320BM0230**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	puteus GmbH Lenenweg 6, D-47918 Tönisvorst
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Frostsichere Außenarmatur mit Wanddurchführung (6321)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Frostsicheres Auslaufventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
<b>Modell</b> <i>model</i>	Frost-Tec
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: TA 001/19 vom 19.06.2019 (TZW) Kontrollprüfung Labor: TA 029/15 vom 29.06.2015 (TZW) Baumusterprüfung: TA 002/13 vom 16.09.2014 (TZW) Baumusterprüfung: TA 022/09 vom 07.05.2010 (TZW) UBA-Leitlinie: K-294165-18-Ko/st vom 29.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-294055e-18-SI/to vom 25.01.2018 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW VP 648 (01.09.2006) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	19.06.2023 / 20-0398-WNV



24.06.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Frost-Tec	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
2801 1550 001	Klemmbereich: 160 bis 260 mm, abschließbarer Griff: Chrom
2800 1550 001	Klemmbereich: 240 bis 410 mm, abschließbarer Griff: Chrom
2802 1550 001	Klemmbereich: 380 bis 620 mm, abschließbarer Griff: Chrom
2801 1550 002	Klemmbereich: 160 bis 260 mm, abschließbarer Griff: grün/schwarz
2800 1550 002	Klemmbereich: 240 bis 410 mm, abschließbarer Griff: grün/schwarz
2802 1550 002	Klemmbereich: 380 bis 620 mm, abschließbarer Griff: grün/schwarz
2811 1550 001	Klemmbereich: 160 bis 260 mm, Sanitärgriff und Steckschlüssel: Chrom
2810 1550 001	Klemmbereich: 240 bis 410 mm, Sanitärgriff und Steckschlüssel: Chrom
2812 1550 001	Klemmbereich: 380 bis 620 mm, Sanitärgriff und Steckschlüssel: Chrom

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

DVGW