



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9311CQ0272

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	JUDO Wasseraufbereitung GmbH Hohreuschstr. 39-41, D-71364 Winnenden
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filterkombination für Kaltwasser (9311)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Hauswasserstation bestehend aus Filter und Druckminderer für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	BIKO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 24.01.2020 (TZW) Baumusterprüfung: 412.371-4 vom 30.06.2015 (OFM) KTW-Prüfung: KA 0408/16 vom 01.03.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) DIN EN 1567 (01.01.2000) DVGW W 570-1 (01.03.2013) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.06.2025 / 20-0387-WNV



29.06.2020 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
BIKO	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	
BIKO	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	