



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6373CO0432

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner Typ BA (6373)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemtrenner-Auslaufventil BA
Modell <i>model</i>	"FK4"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 57216406-09 vom 17.06.2016 (LGW) Baumusterprüfung: 7313272-01 vom 18.10.2013 (LGW) Baumusterprüfung: 57214428-08 vom 01.06.2016 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0137/17 vom 01.08.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) DIN 3509 (01.06.2010) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.10.2023 / 18-0373-WNV



26.07.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
367 01 015, 367 02 015, 368 02 015	Nennweite: DN 15	Armaturengruppe I (abP: PA-IX 7567/I)
367 01 020, 367 02 020	Nennweite: DN 20	Armaturengruppe I (abP: PA-IX 7567/I)
367 01 025	Nennweite: DN 25	Armaturengruppe II (abP: PA-IX 7568/II)
367 01 050	Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...02...	verchromte Ausführung

