



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9151CO0166
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	ENFIDO GmbH Im Sonnenschein 3, D-76467 Bietigheim
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationentauscher)
Modell <i>model</i>	FIDO®SOFT plus
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 15.11.2017 (TZW) Baumusterprüfung: E0 006/13 vom 05.06.2013 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0417/12 vom 30.05.2016 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0315/17 vom 16.01.2018 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0378/16 vom 18.04.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.06.2023 / 18-0543-WNU



70028-04-A-DE

05.02.2021 GI D-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
FIDO@SOFT plus	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 0,9 m ³ /h Nennweite: DN 25	Nennkapazität in mol Erdalkalien/Regeneration Stufe 3: 4,6 / Stufe 4: 5,4

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH
DW-0304CL0416	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	PE-Well/PE-Well	Lindner Armaturen GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Nur für > Sechs- bis Achtfamilienhäuser und größer (> 20 Personen)